



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6509CS0573

Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Delabie GmbH Freie-Vogel-Straße 369, D-44269 Dortmund |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Delabie GmbH Freie-Vogel-Straße 369, D-44269 Dortmund |
| Produktart <i>product category</i> | Sanitärarmaturen: Thermostataratur (6509) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Thermostataratur |
| Modell <i>model</i> | H9741 |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: 235-2024-00092201-T2 vom 01.05.2024 (EUF) Baumusterprüfung: RS-20-992 vom 22.04.2020 (CST) Baumusterprüfung: RS-171-029-I-CTRL vom 21.06.2017 (CST) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DIN EN 1111 (01.10.2017) DVGW W 574 (01.04.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 22.04.2030 / 25-0216-WNV |

70028-04-A-DE

25.03.2025 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvqw-cert.com
www.dvqw-cert.com

| Type <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|--|--|--------------------------------------|
| H9741; H9741S | Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10 | Schlauchanschlusstiefe: 84 mm |
| Ausführungsvariante <i>type variation</i> | Erläuterungen <i>explanations</i> | |
| H9741 | ohne S-Anschlüsse | |
| H9741S | mit S-Anschlüssen (G1/2B X G3/4B) | |
| Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i> | | |
| Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen. | | |

